



Oppsummering av endringene i NEM-forskriften



Anders Hilt
Lead Lawyer, Sector Head, Energy

Regjeringen la den 19. desember 2024 frem nye vedtatte endringer for behandling av nettilknytninger i forskrift om nettregulering og energimarkedet (**NEM-forskriften**).

Endringene innebærer blant annet formalisering av dagens praksis hos de fleste nettselskaper om modenhetsvurdering av prosjekter før kapasitet i strømmettet kan reserveres ved at det fastsettes et minimum til hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen. Endringene vil også få virkning på prosjekter som allerede har reservert kapasitet eller er i kapasitetskø.

DLA Piper vurderer endringene som hensiktsmessige og positive, men anser at virkningen for nye prosjekter med større kapasitetsbehov vil være begrenset ettersom både Statnett og de regionale nettselskapene allerede har innført krav til modenhetsvurderinger som dekker minimumskriteriene. Flere nettselskaper stiller i tillegg til minimumskriteriene også ytterligere krav til dokumentasjon og avtaler.

Endringene kan imidlertid ha større betydning for eldre prosjekter med reservasjon som nå må levere dokumentasjon for å beholde reservasjonen. Endringene tydeliggjør at nettselskapene plikter å trekke tilbake reservasjoner som ikke oppfyller kravet til modenhet og kan dermed bidra til å frigjøre beslaglagt kapasitet i dagens nett som kan benyttes av mer modne prosjekter.

Endringene i NEM-forskriften er satt i kraft 1. januar 2025.

Endringene i NEM-forskriften

- **Plikt til å foreta modenhetsvurdering**

Det skal uten ugrunnet opphold foretas en modenhetsvurdering ved forespørsler om tilknytning for kapasitet på 1 MW eller mer.

- **Ansvarlig nettselskap for modenhetsvurderingen avhenger av kapasitetsomfanget**

Det er forespurt kapasitet som avgjør hvem som er ansvarlig for modenhetsvurderingen:

- 1-9,9 MW: Tilknyttende nettselskap
- 10-99,9 MW: Overliggende regionalnettselskap
- 100 + MW: Statnett

Det er likevel tilknyttende nettselskap som er kontaktpunktet for nettkunden.

- **Modenhetsvurderingen skal som minimum baseres på kriteriene i forskriften**

Minimumskriteriene inkluderer:

- prosjektbeskrivelse
- reelt kapasitetsbehov
- tidspunkt for bruk av kapasiteten
- forpliktende fremdriftsplan
- status på relevante tillatelser og avtaler
- lokalisering
- finansieringsplan

- **Kriteriene vil også gjelde for prosjekter som allerede er i kø**

Kravene gis også virkning for prosjekter som allerede er i tilknytningsprosess og gjelder uavhengig av om prosjektet allerede har fått reservert kapasitet. Dersom prosjektet ikke anses for å være modent skal kapasiteten trekkes tilbake.

Tilknyttende nettselskap skal uten ugrunnet opphold be om modenhetsdokumentasjon. Kunden må sende inn dokumentasjon senest seks måneder senere.

- **Krav til registrering og rapportering av tidsbruk for tilknytninger**

Nettselskaper med inntektsramme plikter etter endringene for tilknytninger over 1 MW å registrere dato for mottak av endelig forespørsel, tilbud og aksept for anleggsbidrag og dato for når kapasiteten kan benyttes.